

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA Nro.: 01

LICITACION PRIVADA N°01/2020

EXPEDIENTE UNA N° 01/064/2020

OBJETO: “Obras de Reparaciones Varias y Puesta en Norma del ascensor de la Sede Bartolomé Mitre 1869 CABA de la Universidad Nacional de las Artes - UNA”.

Señor Proveedor:

En respuesta a los oferentes y de acuerdo a la Ley de Accesibilidad Física para Todos del Código de Edificación de CABA, la luz útil de paso o ancho libre de paso efectivo será de 80 cm para la distancia entre hojas abiertas para las puertas de cabina y de las cinco paradas del ascensor de la Sede Bartolomé Mitre 1869.

Esta especificación será anexada al Pliego correspondiente.

Muy Atentamente,

Prof. Ada Ethel Scattarella

Jefa de Compras y Contrataciones

UNA - RECTORADO